



учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – №61210061000201409804



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску  
г. Новошахтинск пр. Ленина, 59 тел. 2-09-11  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 170/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 34 "МИШУТКА" ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 170 от «29» ноября 2021года  
в период с «06» декабря 2021 г. по «06» декабря 2021 г.

Начальником ОНД и ПР по г. Новошахтинску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Семеновым Д.Б.

проведено плановая выездная проверка по адресу (местоположению):

**Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Просвещения, 16**

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №34 «Мишутка» города Новошахтинска Гончарова В.П.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении




1.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2022	
2.	Не обозначено направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения.	Пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2022	
3.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов путей эвакуации на 2-м этаже здания (помещение группы №4).	Пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №34 «Мишутка» города Новошахтинска  
Гончарова В.П.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Начальник ОНД и ПР по г. Новошахтинску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
подполковник внутренней службы Д.Б. Семенов

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

«06» декабря 2021г. 18 час. 00 мин.

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.