

**Анализ
противопожарного состояния образовательных организаций
на территории Ростовской области**

В 2019 году сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности и профилактической работы Ростовской области проведено **3005** проверок (АППГ - 2783).

По итогам проверок выявлено **618** объектов с нарушением требований пожарной безопасности, из них:

общеобразовательных — 235;

дошкольных образовательных организаций — 316;

организаций, осуществляющих обучение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1;

организаций дополнительного образования - 34;

профессиональных образовательных организаций - 21;

организаций иного типа, осуществляющих образовательную деятельность —

II.

В ходе проверок выявлено 4827 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе:

неисправность систем автоматической пожарной сигнализации в **24-х** учреждениях образования на территории **одного** городского округа и **4-х** муниципальных районов;

отсутствие систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в **4-х** учреждениях образования на территории **одного** муниципального района;

неисправность систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в **12-ти** учреждениях образования на территории **трех** муниципальных районов;

неисправность электросетей в **42-х** учреждениях образования на территории **двух** городских округов;

неудовлетворительное состояние путей эвакуации в **110-ти** учреждениях образования на территории **6-ти** городских округов и **10-ти** муниципальных районов;

не обеспеченность нормативным количеством первичных средств пожаротушения **10** учреждений образования на территории **одного** городского округа и **двух** муниципальных районов;

отсутствие противопожарного водоснабжения в **26-ти** учреждениях образования на территории **8-ми** муниципальных районов

неисправность противопожарное водоснабжение в **56-ти** учреждениях образования на территории **одного** городского округа и **16-ти** муниципальных районов.

Устранено 3315 нарушений требований пожарной безопасности, что составляет 68,7% от количества выявленных.

За несоблюдение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 1076 лиц, из них 322 юридических, 739 должностных и 15 граждан.

В суды, за невыполнение в срок предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности направлено 299 материалов.

В рамках недопущения пожаров в образовательных учреждениях Ростовской области проведено 29200 профилактических мероприятий, в том числе:

профилактических обследований объектов защиты - 2256;

совещаний с руководителями объектов по вопросам обеспечения безопасности -2185;

противопожарных инструктажей и бесед по вопросам обеспечения безопасности - 3790;

размещено наглядной агитации на объектах по вопросам соблюдения мер безопасности - 16037;

продемонстрировано тематических видеороликов по действиям при ЧС и пожаре - 1967;

проведено тематических уроков с учащимися - 2304;

внесено предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований - 33.

Отмечается неудовлетворительное положение дел с наличием образовательных учреждений, расположенных на удалении от мест дислокации подразделений пожарной охраны, в результате чего, не обеспечивается своевременное прибытие первого подразделения к месту вызова.

На территории **31-го** муниципального образования Ростовской области насчитывается **139** таких школ и **83** детских сада. Наиболее проблемными (*более 10-ти объектов, расположенных вне нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны*) остаются **Азовский, Белокалитвенский, Верхнедонской, Заветинский, Морозовский, Тарасовский, Тацинский и Чертковский районы.**

Расположены на удалении от мест дислокации подразделений пожарной охраны, не обеспечивающих своевременное прибытие первых пожарных подразделений к месту вызова:

Азовский район -17 школ и 10 детских садов;

Аксайский район — 1 школа и 1 детский сад;

Басаевский район — 3 школы и 1 детский сад;

Белокалитвенский район - 7 школ и 6 детских садов;

Боковский район — 2 школы;

Верхнедонской район- 7 школ и 5 детских садов;

Веселовский район — 3 школы;

Дубовский район — 2 школы и 2 детских сада;

Заветинский район 5 школ и 5 детских садов;

Зимовниковский район — 1 школа и 1 детский сад;

Каменский район — 5 школ и 1 детский сад;

Кашарский район — 1 школа;

Константиновский район — 12 школ и 4 детских сада;
Матвеево-Курганский район - 4 школы и 3 детских сада;
Миллеровский район — 5 школ и 4 детских сада;
Милютинский район — 2 школы и 1 детский сад;
Морозовский район 6 школ и 4 детских сада;
Мясниковский район — 2 школы и 1 детский сад;
Неклиновский район — 4 школы и 2 детских сада;
Обливский район - 4 школы;
Октябрьский район — 3 школы и 2 детских сада;
Ремонтненский район — 1 школа;
Родионово-Несветайский район - 2 школы и 1 детский сад;
Сальский район — 1 школа и 1 детский сад;
Советский район — 1 школа;
Тарасовский район 7 школ и 6 детских садов;
Тацинский район -11 школ и 6 детских садов;
Усть-Донецкий район - 1 школа и 1 детский сад;
Цимлянский район — 4 школы и 3 детских сада;
Чертковский район -11 школ и 8 детских садов;
Шолоховский район - 4 школы и 3 детских сада.

За 2019 год на территории Ростовской области произошло 6 пожаров в учреждениях образования (АППГ - 5, +20%).

Ущерб от пожаров составил **200 тыс. рублей (АППГ - 16 тыс. рублей, увеличение в 12,5 раз).**

Пожары произошли в г.г. Ростове-на-Дону (2), Волгодонске, Таганроге, Шахты и Мартыновском районе.

03.03.2019. Областной центр образования для слабослышащих по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 127/27. Причина пожара - неосторожность при курении. Материальный ущерб - 200000 рублей.

04.03.2019. Хозяйственная постройка на территории МБДОУ № 83, по адресу: г. Таганрог, ул. Воскова, 110. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

10.04.2019. МБОУ ООШ № 15 по адресу: Мартыновский район, п. Восход, пер. Эскаваторный, 7. Причина пожара - поджог.

30.05.2019. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

21.09.2019. Подвальное помещение главного корпуса РРГПУ НПИ им. Платова по адресу: г. Шахты, пл. им. Ленина. Причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

04.10.2019. МБДУО «ДЮСШ № 4 г. Волгодонск» по адресу: г. Волгодонск, ул. Советская, 36. Причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Основные причина пожаров (3 случая или 50% от общего количества пожаров на объектах образования) связаны с эксплуатацией электрооборудования.

**Количество пожаров на объектах образования
Ростовской области за 2015-2018 г.г.**

| 2015 | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % |
|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 4 | 4 | - | 2 | -25 | 5 | + 150 |

Рост количества пожаров в образовательных учреждениях Ростовской области отмечается на протяжении последних трех лет, начиная с 2017 года.

**Материальный ущерб, нанесенный при пожарах на объектах
образования, здравоохранения и социальной защиты населения Ростовской
области за 2015-2019 г.г.**

| 2017 | 2018 | % | 2019 | % |
|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 22,354 | 16 т.р | -28,4 | 200 т.р | В 12,5раз |

