



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

пер. Доломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,
(8630 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru,

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску
пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: (86369) 2-09-11, email: gpn_novo@mail.ru

Предписание № 42/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида №34 «Мишутка» города Новошахтинска.

«24» мая 2018г. дознавателем ОНД и ПР по г. Новошахтинску капитаном внутренней службы Бережным Василием Александровичем проведена проверка с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях (сооружениях), используемых (эксплуатируемых) Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида №34 «Мишутка» города Новошахтинска (МБДОУ д/с №34), по адресу: г. Новошахтинск ул. Просвещения №16 совместно с заведующим МБДОУ д/с №34 Гончаровой В.П.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N Пре д- писа - ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпис ь) о выполн ении (указыв ается только выполн ение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской федерации.	ФЗ-123 ст.4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 2 «п.2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.»	16.07.2018г.	

2	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категория по пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ФЗ-123 ст.4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20 «20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".»	16.07.2018г.	
3	Не во всех производственных, административных и общественных помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	ФЗ-123 ст.4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 6 «п.6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.»	16.07.2018г.	
4	Отсутствует аварийное освещение в помещении пожарного поста.	ФЗ-123 ст.4, НПБ 88-2001 п.12.56 В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	16.07.2018г.	
5	Косоуры лестничных маршей не обработаны огнезащитным составом.	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.5.18* табл.4. Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно <u>таблице 4*</u> .	15.04.2019г.	
6	Не отделены помещения пищеблока и гладильной ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости (установлена обычная дверь вместо противопожарной с пределом огнестойкости не ниже EI 30).	ФЗ-123 ст.4, 88, СНиП 21-01-97* п.5.14, 7.4 «5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3.» «7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.»	16.07.2018г.	
7	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства №390 от 25.04.2012г.) п.23 д На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	15.04.2019г.	

Гражданин, организация, орган власти имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения государственной функции решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц органов ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц надзорных органов и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной функции, либо несогласие с присвоенной используемым (эксплуатируемым) объектам защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории риска. Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по г. Новошахтинску
капитан вн. службы Бережной В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«24» мая 2018 г.



(подпись)

м.л.п.*

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ д/с №34 Гончарова В.П.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» мая 2018 г.

✓ (подпись)