



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«28» мая 2018 г.
(дата составления)

Ростовская область, г. Шахты,
проспект Победа Революции, 106-а
Таганрогский территориальный отдел по
государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
(место составления)

Мною, исполняющим обязанности заместителя начальника Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо - Кавказского управления Ростехнадзора Щурковым Александром Владимировичем, служебное удостоверение ТО-08 № 0201,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)
в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 34 "Мишутка" города Новошахтинска (далее по тексту сокращенное наименование - МБДОУ д/с № 34), юридический и фактический адрес: 346918, Ростовская область, город Новошахтинск, ул. Просвещения, 16,

- 1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;
- 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
- 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ч. 1 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

«Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки», а именно: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года № 6, зарегистрированного Минюстом России от 22.01.2003 года № 4145 (далее по тексту – ПТЭЭП); «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (далее по тексту – ПУЭ):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого
----------	--	--

Заверено  А.В. Щурков

1	2	нарушено или (и) не соблюдено 3
1.	На дверях РП-0,4 кВ не нанесена надпись диспетчерского наименования согласно действующей схемы электроснабжения	ПТЭЭП п.2.2.20
2.	РП-0,4 кВ не укомплектовано запасом калиброванных плавких вставок (предохранителями).	ПТЭЭП п.2.2.16
3.	Предохранители фаза «В» (2,3,4 группы), фазы «С» (3,4,5) РЩ-0,4 кВ не имеют надписей указывающие номинальный ток плавких вставок.	ПТЭЭП п.2.2.20
4.	Не установлено УЗО для групповой линии питающей Водогрейный бак «Прачечной».	ПУЭ п. 7.1.82
5.	Не установлено УЗО для групповой линии питающей Водогрейный бак «Кухни».	ПУЭ п. 7.1.82
6.	Электроустановки не укомплектованы в полном объеме испытанными электрозащитными средствами (двухполюсным указателем напряжения, изолирующими клещами, комплектом плакатов по электробезопасности) согласно приложения 8 Инструкции по П и СЗИвЭ.	ПТЭЭП п.1.2.2

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в адрес лица вынесшего настоящее Представление, по адресу: 346500, г. Шахты, пр. Победа Революции, 106-а, тел./факс (863 6) 25-91-25, E-mail: shmo@sevkav.gosnadzor.ru, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

И.о. заместителя начальника
Таганрогского территориального отдела
по государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора



/А.В. Щурков/ 28.05.2018г.
(Ф.И.О.) (дата)

Представление вручено (направлено) по почте: _____

(дата, номер заказного письма, уведомления)

заведующий Бачарова В.И.
должность (фамилия, имя, отчество)

Генерал
(подпись)

28.05.2018г.
(дата вручения)

Заверено _____ А.В. Щурков