



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

" 31 " мая 2018 г.
(дата составления)

г. Ростов-на-Дону
(место составления)

Мной, заместителем начальника Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками с сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Пашиной С.Д., служебное удостоверение ТО-08-№0170 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении

Гончаровой Валентины Петровны заведующего Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №34 «Мишутка» (далее по тексту – МБОУ Д/с №34), 346918, Ростовская область, город Новошахтинск, улица Просвещения, 16

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

(2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

(3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ) (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.03),:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1	2	3
1.	Должностная инструкция заведующего д/с не пересматривается и не переутверждается в установленные сроки	п.2.8.7 ПТЭ ТЭ
2.	На опорах тепловых сетей отсутствует антикоррозийное покрытие	п.6.1.30 ПТЭ ТЭ
3.	Арматура ИТП не имеет надписей, определяющих ее назначение, не занумерована по технологической схеме трубопроводов, а так же не имеет указателей направления вращения штурвалов	п.5.2.9 ПТЭ ТЭ

4.	Тепловая сеть по территории МБДОУ д/с №34 заросли ветками деревьев и кустарников	п.6.1.8 ПТЭ ТЭ
----	--	----------------

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(пункты и статьи законов Российской Федерации)
обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: Северо-Кавказского управления Ростехнадзора руководителю Пану Т.Д., по адресу 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66 тел. (863) 290-88-78

в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
(Должность лица, вынесшего представление)

М.П.

Папина С.Д.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Представление вручено (направлено) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)